

Форма
Утверждена Постановлением Правительства
Свердловской области от 05 июля 2017 г. № 481-ПП

УТВЕРЖДАЮ
п/п Директор МБУК «ВЦБС»

Н.В. Зырянова
«22» мая 2023 г.

ПЕРЕЧЕНЬ № 3/2023

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Свердловской области, который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги населению (далее – орган или организация): Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Верхнепышимская централизованная библиотечная система», сокращенное – МБУК «ВЦБС». Исетская поселковая библиотека.

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail: 624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 33. Телефон: +7 (34368) 4-55-94. Электронная почта: dirbiblek@mail.ru

3. Сфера деятельности органа или организации: культура.

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее – объект социальной инфраструктуры):
– часть здания: _____ (или на 2 этаже), общей площадью: 126,4 кв.м.
– наличие прилегающего земельного участка (да, нет): _____ кв.м.
– год постройки здания – 1963 г., реконструкция – 1971 г.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 624082, Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, п. Исеть, ул. Мира, д. 20.

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры: безвозмездное пользование.

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области: № 3/2023 от 22.05.2023 г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области): Объект признан недоступным (НЕТ) для инвалидов категории (К) и доступным частично (ДЧ) для инвалидов категорий (О, С, Г, У).

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О – инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушением зрения; Г – инвалиды с нарушением слуха; У – инвалиды с умственными нарушениями): все категории инвалидов.

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в Исетской поселковой библиотеке, расположенной по адресу: 624082, Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, п. Исеть, ул. Мира, д. 20, и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время недоступным (НЕТ) для инвалидов категории (К) и доступным частично (ДЧ) для инвалидов категорий (О, С, Г, У), в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области", согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

№ п/п	Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К,О,С,Г,У)	Наименование структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной	Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры
-------	--	---	--

		категории обслуживаемых инвалидов	
1	2	3	4
1	К, О, С, Г, У	Пути движения к объекту (от остановки общественного транспорта)	На сайте учреждения разместить описание маршрутов от ближайших остановок общественного транспорта, с детальным указанием более комфортного и доступного маршрута для каждой категории инвалидов.
2	К, О, С, Г, У	Вход на территорию, пути движения на территории	Собственная территория отсутствует. Обратиться к собственнику территории для организации работ по приведению территории в соответствие с требованиями законодательства для обеспечения беспрепятственного передвижения по ней инвалидов и других МГН.
3	К, О, С, Г, У	Вход (входы) в здание.	Оборудовать центральный вход: произвести монтаж системы вызова персонала.
4	К, О, С, Г, У	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	– отсутствует техническая возможность организации доступа инвалидов категории (К) на второй этаж: ширина лестницы менее 1,0 м. Установка наклонных подъемников на лестничные марши технически невозможна. Использование ступенькохода так же технически невозможно, поскольку не гарантирует безопасность человеку с инвалидностью и сотруднику, оказывающему ситуационную помощь, в силу имеющихся ограничений: узких лестничных маршей и межэтажных площадок. Пристройка внешнего лифта технически невозможна в силу года постройки здания (степени физического износа конструкций здания)

			<p>и нецелесообразна с точки зрения чрезмерных экономических затрат;</p> <ul style="list-style-type: none"> – установить мнемосхему; – установить информационные тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля в коридорах; – установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля по пути движения в здании; – оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения внутри здания в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019; – выделить контрастным цветом углы и прочие выступающие элементы на пути следования инвалида; – нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида и МГН; – выделить место для собаки-проводника; – заменить дверные ручки на дверях, используемых МГН (на П-образной или С-образной формы); – выделить краевые ступени лестницы цветом или фактурой; – разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015; – подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора; – места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов и МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.
5	К, О, С, Г, У	Зона оказания услуг	<ul style="list-style-type: none"> – отсутствует техническая возможность организовать доступ к зоне получения услуги инвалидам категории (К), обеспечить оказание услуги данной категории в альтернативной форме (на дому и в дистанционном формате); – организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию); – оборудовать помещение сигнализацией об опасности; – организовать свободный подход к мебели и оборудованию; – приобрести портативную индукционную петлю для удобства использования в разных каби-

			<p>нетах;</p> <ul style="list-style-type: none"> – приобрести портативные электронные лупы-увеличители для удобства работы с документами; – установить тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед входами в кабинеты и зонами получения услуги; – установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля перед кабинетами и зонами получения услуги; – заменить дверные ручки на дверях, используемых МГН (на П-образной или С-образной формы); – выделить контрастным цветом двери по периметру, используемые МГН; – обеспечить оказание услуг инвалидам и другим МГН в дистанционном формате; – обеспечить оказание услуг инвалидам и другим МГН на дому; – организовать на объекте оказание ситуационной помощи (сотрудники должны пройти обучение).
6	К, О, С, Г, У	Санитарно-гигиенические помещения	<ul style="list-style-type: none"> – оборудовать санитарно-гигиеническое помещение (туалет) для инвалидов, в соответствии с требованиями для доступа инвалидов категорий (О, С, Г, У), т.к. отсутствует техническая возможность организовать доступ к зоне получения услуги инвалидам категории (К).
7	К, О, С, Г, У	Система информации и связи (на всех зонах)	<p>Оборудовать помещение сигнализацией об опасности.</p> <p>Оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.</p> <p>Приобрести и разместить информационные надписи, указатели, знаки, пиктограммы, выполненные на контрастном фоне и с рельефно-точечным шрифтом Брайля.</p> <p>Разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015.</p> <p>Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы).</p>

			<p>При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете.</p> <p>Сайт учреждения привести в соответствие ГОСТ Р 52872-2019.</p>
8	К, О, С, Г, У	<p>Кадровый состав, в т.ч. оказание ситуационной помощи</p>	<p>Провести тренинги и семинары по обучению сотрудников «коммуникации» и оказанию помощи инвалидам и другим МГН.</p> <p><u>Для организации работы на объекте по оказанию ситуационной помощи инвалидам и другим МГН необходимо:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – разработать и утвердить приказом руководителя Положение об организации доступности объекта и предоставляемых услуг с сопровождением инвалидов на объекте, либо Правила оказания услуг инвалидам и иным МГН, либо Политику обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных категорий граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в учреждении; – разработать и утвердить приказом руководителя Положение о порядке допуска собаки-проводника в учреждение; – назначить ответственных сотрудников за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг в учреждении; – разработать и утвердить приказом руководителя инструкции персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте; – разработать и утвердить приказом руководителя инструкцию ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, и инструктаж персонала в учреждении; – разработать порядок проведения инструктажа в учреждении; – разработать и утвердить форму учёта проведения инструктажа персонала; – издать приказ о назначении ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов; – оформить журнал учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг; – разработать памятку для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте;

			– разместить информацию на сайте учреждения по оказанию услуг инвалидам и другим МГН.
--	--	--	---

12. Дополнительная информация:

Натурное обследование проводилось 28.04.2023 года.

Камеральная обработка данных произведена в период с 28.04.2023 года по 22.05.2023 года.

Период проведения работ по этапам адаптации в 2023-2025 годах по мере поступления финансирования, в рамках исполнения комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы.

СОГЛАСОВАН:

(представителем местной общественной организации инвалидов, объединяющей все пять категорий инвалидов (К, О, С, Г, У)

п/п Председатель Верхне-Пышминской
районной местной организации Свердловской области
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

М.П. _____

В.В. Попов

"22" мая 2023 года

Приложение: Справка № 3/2023 от 22.05.2023 года.