

Форма  
Утверждена Постановлением Правительства  
Свердловской области от 05 июля 2017 г. № 481-ПП

УТВЕРЖДАЮ  
п/п Директор МБУК «ВЦБС»

\_\_\_\_\_  
Н.В. Зырянова  
«22» мая 2023 г.

### ПЕРЕЧЕНЬ № 5/2023

**мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Свердловской области, который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта**

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги населению (далее – орган или организация): Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Верхнепышминская централизованная библиотечная система», сокращенное – МБУК «ВЦБС». Мостовская сельская библиотека.

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail: 624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 33. Телефон: +7 (34368) 4-55-94. Электронная почта: dirbiblek@mail.ru

3. Сфера деятельности органа или организации: культура.

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее – объект социальной инфраструктуры):  
– часть здания: \_\_\_\_\_ (или на 1 этаже), общей площадью: 60,6 кв.м.  
– наличие прилегающего земельного участка (да, нет): \_\_\_\_\_ кв.м.  
– год постройки здания – 1968 г., реконструкция – \_\_\_\_\_ г.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 624088, Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, с. Мостовское, ул. Садовая, д. 1.

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры: безвозмездное пользование.

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области: № 5/2023 от 22.05.2023 г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области): Объект признан доступным частично (ДЧ) для инвалидов всех категорий (К, О, С, Г, У).

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О – инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушением зрения; Г – инвалиды с нарушением слуха; У – инвалиды с умственными нарушениями): все категории инвалидов.

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в Мостовская сельская библиотека, расположенной по адресу: 624088, Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, с. Мостовское, ул. Садовая, д. 1, и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время доступным частично (ДЧ) для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У), в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области", согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

№ п/п	Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К,О,С,Г,У)	Наименование структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной	Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры
-------	--	---	--

		категории обслуживаемых инвалидов	
1	2	3	4
1	К, О, С, Г, У	Пути движения к объекту (от остановки общественного транспорта)	На сайте учреждения разместить описание маршрутов от ближайших остановок общественного транспорта, с детальным указанием более комфортного и доступного маршрута для каждой категории инвалидов.
2	К, О, С, Г, У	Вход на территорию, пути движения на территории	Собственная территория отсутствует. Обратиться к собственнику территории для оборудования парковки для инвалидов.
3	К, О, С, Г, У	Вход (входы) в здание.	Оборудовать центральный вход: произвести монтаж системы вызова персонала.
4	К, О, С, Г, У	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	<ul style="list-style-type: none"> <li>– установить мнемосхему;</li> <li>– установить информационные тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля в коридорах;</li> <li>– установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля по пути движения в здании;</li> <li>– оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения внутри здания в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019;</li> <li>– нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>– выделить место для собаки-проводника;</li> <li>– разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015;</li> <li>– подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора;</li> <li>– места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов и МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.</li> </ul>
5	К, О, С, Г, У	Зона оказания услуг	<ul style="list-style-type: none"> <li>– организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию);</li> <li>– оборудовать помещение сигнализацией об опасности;</li> <li>– организовать свободный подход к мебели и оборудованию;</li> <li>– занижить часть прилавка до уровня 0,8-0,85 м;</li> <li>– приобрести портативную индукционную петлю для удобства использования в разных кабинетах;</li> <li>– приобрести портативные электронные лупы-увеличители для удобства работы с документами;</li> <li>– установить тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед зонами получения услуги;</li> <li>– установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля перед зонами получения услуги;</li> <li>– выделить контрастным цветом двери по периметру, используемые инвалидами и МГН;</li> <li>– организовать на объекте оказание ситуационной помощи (сотрудники должны пройти обучение).</li> </ul>

6	К, О, С, Г, У	Санитарно-гигиенические помещения	Туалет в здании отсутствует.
7	К, О, С, Г, У	Система информации и связи (на всех зонах)	<p>Оборудовать помещение сигнализацией об опасности.</p> <p>Оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.</p> <p>Приобрести и разместить информационные надписи, указатели, знаки, пиктограммы, выполненные на контрастном фоне и с рельефно-точечным шрифтом Брайля.</p> <p>Разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015.</p> <p>Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы).</p> <p>При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете.</p> <p>Сайт учреждения привести в соответствие ГОСТ Р 52872-2019.</p>
8	К, О, С, Г, У	Кадровый состав, в т.ч. оказание ситуационной помощи	<p>Провести тренинги и семинары по обучению сотрудников «коммуникации» и оказанию помощи инвалидам и другим МГН.</p> <p><u>Для организации работы на объекте по оказанию ситуационной помощи инвалидам и другим МГН необходимо:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– разработать и утвердить приказом руководителя Положение об организации доступности объекта и предоставляемых услуг с сопровождением инвалидов на объекте, либо Правила оказания услуг инвалидам и иным МГН, либо Политику обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных категорий граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в учреждении;</li> <li>– разработать и утвердить приказом руководителя Положение о порядке допуска собаки-проводника в учреждение;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>– назначить ответственных сотрудников за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг в учреждении;</li> <li>– разработать и утвердить приказом руководителя инструкции персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте;</li> <li>– разработать и утвердить приказом руководителя инструкцию ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, и инструктаж персонала в учреждении;</li> <li>– разработать порядок проведения инструктажа в учреждении;</li> <li>– разработать и утвердить форму учёта проведения инструктажа персонала;</li> <li>– издать приказ о назначении ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов;</li> <li>– оформить журнал учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг;</li> <li>– разработать памятку для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте;</li> <li>– разместить информацию на сайте учреждения по оказанию услуг инвалидам и другим МГН.</li> </ul>
--	--	--	--

12. Дополнительная информация:

Натурное обследование проводилось 28.04.2023 года.

Камеральная обработка данных произведена в период с 28.04.2023 года по 22.05.2023 года.

Период проведения работ по этапам адаптации в 2023-2025 годах по мере поступления финансирования, в рамках исполнения комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы.

**СОГЛАСОВАН:**

(представителем местной общественной организации инвалидов, объединяющей все пять категорий инвалидов (К, О, С, Г, У)

п/п Председатель Верхне-Пышминской  
районной местной организации Свердловской области  
Общероссийской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»

М.П.

\_\_\_\_\_

В.В. Попов

"22" мая 2023 года

Приложение: Справка № 5/2023 от 22.05.2023 года.