

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры Свердловской области

№ 5/2023

«22» мая 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: Мостовская сельская библиотека МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система».
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 624088, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, с. Мостовское, ул. Садовая, д. 1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
– отдельно стоящее здание _____, общей площадью: _____ кв.м.
– часть здания: _____ (или на I этаже), общей площадью: 60,6 кв.м.
– наличие прилегающего земельного участка (да, нет), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания – 1968 г., последнего капитального ремонта – _____ г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2023 г., капитального – 2025 г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Полное – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Верхнепышминская централизованная библиотечная система», сокращенное – МБУК «ВЦБС».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 624090, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 33. Телефон: +7 (34368) 4-55-94; электронная почта: dirbiblek@mail.ru; сайт: https://bibvp.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): безвозмездное пользование.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры ГО Верхняя Пышма».
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): 624090, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 115. Телефон: +7 (34368) 4-04-80 (доб. 11-57). Электронная почта: kontakt@mopv.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): культура.
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью): все категории инвалидов.
- 2.4. Виды услуг: информационно-библиотечные, культурно-досуговые.
- 2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому, дистанционно.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 10 / 15 / 25 человек.
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Автобусным маршрутом № 109 (город Верхняя Пышма – село Мостовское) до остановки общественного транспорта «село Мостовское».
Далее пешим ходом 200 м.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 метров.
- 3.2.2. Время движения (пешком): 3 минуты.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.
- 3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые.
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет.
- 3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (есть, нет): есть.
Описать: бордюры тротуара высотой до 20,0 см.
Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет.
Описать: _____

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)**
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения***	ДУ
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушениями зрения	ДУ
6.	с нарушениями слуха	ДУ
7.	с умственными нарушениями	ДУ

* С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

** указывается один из вариантов ответа:

"А" – (доступность всех зон и помещений – универсальная);

"Б" – (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

"ДУ" – (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

"Нет" – (не организована доступность);

*** указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов*					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения*
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-	-	-	-	-	-
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	-	-	-	-	-	-
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
8.	Все зоны и участки**	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ

* Указывается:

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.);

Нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

** указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Доступность объекта (по форме обслуживания) оценена как: доступно условно (ДУ) – дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон для категорий инвалидов оценено как: доступно частично (ДЧ) для инвалидов всех категорий (К, О, С, Г, У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный) оснащение оборудованием	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	–	Собственная территория отсутствует.	–	Обратиться к собственнику территории для организации парковки для транспорта инвалидов с установкой знака и нанесением наземной дорожной разметки 3,6×6,0 м не далее 50 м от

					доступного входа.
2.	Вход (входы) в здание	-	<p><u>Оборудовать центральный вход:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - произвести ремонт входной площадки (размер входной площадки должен быть не менее 2,2×2,2 м); - произвести ремонт тамбура, увеличить размер тамбура (размер должен быть, при реконструкции применить глубину тамбура 1,5-1,8 м при ширине не менее 2,3 м); - заменить двери на входе и в тамбуре (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 градусов должна быть не менее 0,9 м); - демонтировать порог на входной двери и двери в тамбуре (высота порога должна быть не более 0,014 м); - оборудовать полотна входной двери и двери в тамбуре смотровыми панелями. 	<p><u>Оборудовать центральный вход:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - установить тактильные предупреждающие указатели перед входной дверью и дверью в тамбуре по ГОСТ Р 52875-2018; - оборудовать систему знаковых навигаций на входе в здание в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020; - произвести монтаж системы вызова персонала. 	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	-	<ul style="list-style-type: none"> - места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов и других МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. 	<ul style="list-style-type: none"> - установить мнемосхему; - установить информационные тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля; - установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля; 	

				<ul style="list-style-type: none"> – оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения внутри здания в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019; – нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида; – выделить место для собаки-проводника; – разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015; – подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора. 	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	<ul style="list-style-type: none"> – организовать свободный подход к мебели и оборудованию; – понизить часть прилавка до уровня 0,8-0,85 м; – организовать на объекте оказание ситуационной помощи (сотрудники 	<ul style="list-style-type: none"> – организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию); – оборудовать помещение сигнализацией об опасности; – приобрести портативную индукционную петлю для удобства 	

			должны пройти обучение).	<p>использования в разных кабинетах;</p> <ul style="list-style-type: none"> – приобрести портативные электронные лупы-увеличители для удобства работы с документами; – установить тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед зонами получения услуги; – установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля перед зонами получения услуги; – выделить контрастным цветом двери по периметру, используемые инвалидами и другими МГН. 	
5.	Санитарно-гигиенические помещения		<p>– оборудовать туалет для инвалидов путем возведения пристройки к зданию или приобретения специального туалетного модуля для инвалидов. Туалетный модуль установить в непосредственной близости со зданием, а также оборудовать доступный подход к модулю.</p>		

6.	Система информации и связи (на всех зонах)	-	-	Оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.	-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	НЕТ	-	-	-
8.	Все зоны и участки	-	-	-	-

<> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ по этапам адаптации 2023-2025 годы, согласно финансирования, в рамках исполнения комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: доступен полностью (ДП) для инвалидов всех категорий (К, О, С, Г, У).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
согласование с вышестоящей организацией: Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры ГО Верхняя Пышма». Адрес: 624090, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 115. Телефон: +7 (34368) 4-04-80 (доб. 11-57). Электронная почта: kontakt@movp.ru

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: Паспорт доступности ОСИ № 2 от 02.11.2017 г.

Паспорт доступности ОСИ № 5/2023 от 22.05.2023 г., акт обследования, результаты обследования по зонам, план адаптации объекта, дорожная карта, перечень мер подготовлены при участии экспертов ООО «Уральский экспертный центр».
Телефон: +7 (343) 268-00-67, электронная почта: info@ues66.ru

4.5. Согласовано:

представителем местной общественной организации инвалидов, объединяющей все пять категорий инвалидов (К, О, С, Г, У)

Председатель Верхне-Пышминской
районной местной организации Свердловской области
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»



В.В. Попов

4.6. Информация направлена в Управление социальной политики № 23

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа

государственной власти Свердловской области)

(дата)

для размещения в автоматизированной информационной системе "Доступная среда Свердловской области".

Руководитель объекта

Директор МБУК «ВЦБС»

Дата 29.05.2023




(подпись)

/ Н.В. Зырянова /

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

Руководитель объекта

Директор МБУК «ВЦБС»

/ Н.В. Зырянова /

(подпись)

Дата _____