Утверждаю:
Директор МБУК «Верхнепышминская
централизованная библиотечная система»
Н.В. Зырянова

«20» 02 2024 г.

ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры
и предоставляемых на нем услуг

№ 1 «20» февраля 2024г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Вид (наименование) объекта: *Центральная городская библиотека им. В.В. Волоскова МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система».*
1.2. Полный почтовый адрес объекта: *624090, Россия, Свердловская область, г.Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 33.*
1.3. Сведения о размещении объекта:
– отдельно стоящее здание ____этажа, общей площадью: _____ *кв.м,*
– часть здания: _____ (или на *1 этаже*), общей площадью: *405,2 кв.м,*
– наличие прилегающего земельного участка (да, *нет*), _____ *кв.м.*
1.4. Год постройки здания: *1971 г.*, последнего капитального ремонта: *1998 г.*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего – 2024 г.*, *капитального* – ___ *г.*
1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:
полное наименование (по учредительным документам): *Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Верхнепышминская централизованная библиотечная система»,*
сокращенное наименование (по учредительным документам) – *МБУК «ВЦБС».*
1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: *624090, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 33.* Телефон: *+7 (34368) 4-55-94;* электронная почта: *dirbiblek@mail.ru.*
1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление.*
1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): *муниципальная.*
1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): *Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры ГО Верхняя Пышма».*
1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: *624090, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 115, +7 (34368) 4-04-80 (доб. 11-57), kontakt@movp.ru*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура,

образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): *культура.*
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): *все возрастные категории.*
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): *все категории инвалидов.*
2.4. Виды услуг: *информационно-библиотечные, культурно-досуговые.*
2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте, на дому, дистанционно.*
2.6. Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день) – *54 человека,*
вместимость – *49 человек*,
пропускная способность - *71 человек.*
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): *нет.*
3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Автобусными маршрутами №№ 1, 2, 5, 7, 106, 108, 109/109А до остановки общественного транспорта «Юбилейная» (по ул. Уральских Рабочих). Далее пешим ходом 135 м.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет.*
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: *135 метров.*
3.2.2. Время движения (пешком): *3 минуты.*
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): *да.*
3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): *нерегулируемые.*
3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): *нет.*
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (есть, нет): *есть.*
описать: *бордюры тротуара высотой до 20,0 см.*
их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): *нет.*
3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов* (1)

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*(2)
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения*(3)	ДУ
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ

4.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушениями зрения	ДУ
6.	с нарушениями слуха	ДУ
7.	с умственными нарушениями	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ строки	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов*(4)					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения *(5)
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	–	–	–	–	–	–
2.	Вход (входы) в здание	НЕТ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	НЕТ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	НЕТ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	НЕТ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ

7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
8.	Все зоны и участки*(5)	НЕТ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	НЕТ

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг:

Доступность объекта (по форме обслуживания) оценена как: доступно условно (ДУ) – дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон оценено как: недоступно (НЕТ) для инвалидов категории (К) и доступно частично (ДЧ) для инвалидов категорий (О, С, Г, У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*(6)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный) оснащение оборудованием	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	–	–	–	–
2.	Вход (входы) в здание	–	Оборудовать центральный вход: – увеличить входную площадку до нормативных размеров (размер площадки с пандусом должен быть не менее 2,2х2,2 м, при установке подъемника размер площадки должен быть не менее 1,6х2,2 м); – произвести ремонт лестницы; – установить поручни на лестнице, согласно требованиям ГОСТ Р 51261-2017;	Оборудовать центральный вход: – установить тактильные предупреждающие указатели перед лестницей, входной дверью и дверью в тамбуре по ГОСТ Р 52875-2018; – выделить краевые ступени лестницы цветом или фактурой; – оборудовать систему знаковых навигаций на входе в здание в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020;	–

			– произвести монтаж пандуса или подъемника; – произвести ремонт тамбура: увеличить размер тамбура (размер должен быть не менее: глубина 2,45 м, ширина 1,6 м (допустимо при реконструкции применить глубину тамбура 1,5-1,8 м при ширине не менее 2,3 м)); – заменить двери на входе и в тамбуре (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 градусов должна быть не менее 0,9 м); – демонтировать пороги на входной двери и двери в тамбуре (высота порога должна быть не более 0,014 м); – предусмотреть в полотне входной двери смотровую панель.	– произвести монтаж системы вызова персонала.	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	–	– заменить дверные ручки на дверях, используемых МГН (на П-образной или С-образной формы); – демонтировать пороги на дверях, используемых МГН (высота порога должна быть не более 0,014 м); – заменить двери на пути движения МГН на двери нормативной ширины (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 гр. должна быть не менее 0,9 м); – места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов и МГН следует	– установить мнемосхему; – установить информационные тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля в коридорах; – установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля по пути движения в здании; – оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения внутри здания в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019; – выделить контрастным цветом углы	–

			располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.	и прочие выступающие элементы на пути следования инвалида; – нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида; – выделить место для собаки-проводника; – разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015; – подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора.	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещение объекта)	–	– организовать свободный подход к мебели и оборудованию; – занизить часть прилавка до уровня 0,8-0,85 м; – заменить дверные ручки на дверях, используемых МГН (на П-образной или С-образной формы); – демонтировать пороги на дверях, используемых МГН (высота порога должна быть не более 0,014 м);	– организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию); – оборудовать помещение сигнализацией об опасности; – приобрести портативную индукционную петлю для удобства использования в разных кабинетах; – приобрести портативные электронные лупы-увеличители для удобства работы с документами;	–

			– заменить двери на пути движения МГН на двери нормативной ширины (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 градусов должна быть не менее 0,9 м); – организовать на объекте оказание ситуационной помощи (сотрудники должны пройти обучение).	– установить тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед входами в кабинеты и зонами получения услуги; – установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля перед кабинетами и зонами получения услуги; – выделить контрастным цветом двери по периметру используемые МГН.	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	–	Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение (туалет) для инвалидов и других МГН.	–	–
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	–	–	Оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.	–

7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	НЕТ	–	–	–
8.	Все зоны и участки	–	–	–	–

4.2. Период проведения работ *по этапам адаптации 2024-2026 годы, согласно финансирования, в рамках исполнения комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы и последующие годы.*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: *доступен полностью (ДП) для всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У).*

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

Председатель Комиссии: _____ /Н.В. Зырянова/

Члены Комиссии: _____ /И.В. Романченко/

_____ / О.Н. Вараксина/

_____ / В.В. Попов /

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена (дата)_____ в Управление социальной политики № 23 для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе "Доступная среда Свердловской области" в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

---

*(1) С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

*(2) Указывается один из вариантов:

"А" (доступность всех зон и помещений (универсальная);

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

"ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

"Нет" (не организована доступность).

*(3) Указывается худший из вариантов ответа.

*(4) Указывается:

ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

*(5) Указывается худший из вариантов ответа.

*(6) Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.